

Государственное предприятие «Витебский бассейн»

пр-т. Московский, 9г, 210015, Витебск,
тел.: +375 (212) 12 33 21 - приемная
факс: +375 (212) 12 33 21
E-mail: basseyn.vitebsk@mail.ru
УНП 321123321

10.06.2025 № 24-01/565
На № ад

Начальнику Витебского МРО
филиала Госэнергогазнадзора
по Витебской области
Иванчуку А.В.

Об участии в комиссии по
проверке готовности к ОЗП

Просим направить представителей органа госэнергогазнадзора для
участия в комиссии нашей организации по проверке выполнения условий
готовности: потребителя

(потребителя и (или) теплоисточника (ов))

к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года.

Контактное лицо для согласования даты и времени участия в работе
комиссии: главный энергетик государственного предприятия «Витебский

(должность, фамилия, имя, отчество (если таковое имеется), контактный номер телефона)

бассейн» Ветров Виктор Владимирович, тел.: +375 (212) 12 33 21.

Директор
ГП «Витебский бассейн»
(руководитель организации)


(подпись)

З.П.Игнатов
(инициалы, фамилия)

Готовность к работе в осенне-зимний период признается единогласным решением всех членов
комиссии, которое оформляется актом проверки готовности потребителя к работе в осенне-зимний
период по форме согласно приложению 2 ([скачать форму акта готовности приложение 2](#)).

Пример заполнения акта проверки готовности потребителя тепловой энергии к работе в осенне-
зимний период

А К Т
проверки готовности потребителя
к работе в осенне-зимний период

Указываются дата и номер распорядительного документа организации по созданию комиссии, подписанного не позднее чем за 10 рабочих дней до начала работы комиссии

Указывается дата подписания акта председателем комиссии после окончания работы всей комиссии (в т.ч. после осмотра инспекторами Госэнергонадзора).

Дата не может быть раньше даты, указанной в тексте

Указывается количество листов документов, приложенных к акту (перечень всех объектов, принадлежащих данной организации (по жилищному фонду – перечень жилых домов))

Заполняется после завершения работы всей комиссии (в т.ч. после осмотра инспекторами Госэнергонадзора)

Заполняется после осуществления проверки (готовность / неготовность определяется комиссией с участием инспектора Госэнергонадзора)

Комиссия должна состоять не менее, чем из трех человек, в состав которой в обязательном порядке включаются: руководитель и другие ответственные должностные лица организации. Состав комиссии должен строго соответствовать приказу, указанному выше в тексте. Наличие подписей всех членов комиссии – обязательно!

Участие в комиссии осуществляется по согласованию на основании письменной заявки в территориальный орган госэнергонадзора

Участие необходимо для жилищного фонда, не находящегося на обслуживании организаций, входящих в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства

с. Витебск
(место составления акта)

«22» июля 2025 г.
(дата)

Комиссия, назначенная приказом Государственного предприятия «Витебский бассейн» с. Витебск, ул. Мира, 34
(наименование распорядительного документа, наименование организации, ее адрес)

от «27» июня 2025 г. № 54 на основании Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения с 15.07.2025 по 22.07.2025 провела проверку объектов согласно прилагаемому перечню.

В ходе проведения проверки комиссия установила: готовность организации к работе в осенне-зимний период
(готовность / неготовность)

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель организации (уполномоченное им лицо)

Только должностные лица

Председатель комиссии: директор (должность, подпись) И.И. Иванов (подпись, фамилия)

Члены комиссии: инженер-энергетик (должность, подпись) П.П. Петров (подпись, фамилия)
инженер по ОТ (должность, подпись) С.С. Сидоров (подпись, фамилия)

Представитель органа госэнергонадзора (должность, подпись) (подпись, фамилия)

Представитель местного исполнительного и распорядительного органа или уполномоченной им организации (должность, подпись) (подпись, фамилия)

Первый экземпляр акта проверки готовности потребителя должен храниться в организации, второй – в органе госэнергонадзора. Копия акта проверки готовности потребителя передается организациями, указанными в пункте 33 Правил, в энергоснабжающую организацию (при ее наличии), а по жилищному фонду, не находящемуся на обслуживании организаций, входящих в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства, – в районную (городскую) организацию, осуществляющую эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющую жилищно-коммунальные услуги, подчиненную местным исполнительным и распорядительным органам.

К акту проверки готовности потребителя прилагается перечень всех объектов, принадлежащих организации (по жилищному фонду – перечень всех жилых домов, в том числе многоквартирных с поквартирным отоплением и (или) горячим водоснабжением) ([скачать рекомендуемую форму перечня объектов теплоснабжения приложение 3](#)).

Пример заполнения перечня объектов

от 25.07. 2025г.

Перечень объектов Государственного предприятия «Витебский бассейн»
(наименование организации)

Указывается дата акта
проверки готовности
потребителя
к работе в ОЗП

Перечисляются все
объекты

[illegible]

Председатель комиссии: *директор*  *И.И. Иванов*
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

* Отдельно выделять жилые дома, использующие поквартирное газовое оборудование для отопления и (или) горячего водоснабжения.

Условием готовности потребителя является в том числе проведение гидравлических испытаний тепловых сетей, водоподогревателей, гидравлических испытаний и промывки трубопроводов и оборудования тепловых пунктов, систем отопления, трубопроводов и калориферов систем вентиляции с оформлением соответствующих актов, содержащих сведения о параметрах испытаний, а также о рабочем давлении теплоносителя по рекомендуемым формам согласно приложениям 4, 5 ([скачать рекомендуемую форму акта гидравлических испытаний и акта проведения промывки системы теплоснабжения Приложение 4, 5](#)).

Условием готовности потребителя в газифицированном жилищном фонде является в том числе наличие _____ заверенных _____ копий:

акта проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов с приложением к акту (протокол о наличии тяги, кратности воздухообмена и количестве удаляемого из помещения воздуха); документов, подтверждающих выполнение технического обслуживания вводных, внутренних газопроводов многоквартирного жилого дома, проходящих по местам общего пользования (коридоры, лестницы и т.д.), внутриквартирных газопроводов до кранов на отпусках к газоиспользующему оборудованию в жилищном фонде в соответствии с утвержденными графиками; документов, подтверждающих выполнения технического обслуживания вводных и внутренних газопроводов и газового оборудования общежитий; распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию газового оборудования и газопроводов, с предоставлением подтверждающих документов о прохождении обучения и проверки знаний Правил пользования газом в быту в учреждениях образования, которым предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, в случаях эксплуатации газового оборудования в общежитиях, а также в жилых домах, в которых эксплуатируется газоиспользующее оборудование, предназначенное для отопления мест общего пользования.

Пример заполнения акта гидравлических испытаний

АКТ
гидравлических испытаний систем теплоснабжения

г. Витебск " 16 " июня 2025 г.
(наименование пункта)

Организация – потребитель тепловой энергии: Государственное предприятие «Витебский бассейн»
(наименование организации)

провела нижеуказанные гидравлические испытания* на объекте одном из помещений
здании, г. Витебск, пр-т Московский, д. 9
(наименование объекта (дома, дома или т.д.))

адрес его местонахождения

№ п.п.	Наименование систем (отопления, горячего водоснабжения, вентиляции, кондиционирования, систем автоматического регулирования (автоматизации), котельных и т.д.)	Рабочее давление, МПа	Испытательное давление, МПа	Время испытания, мин.	Падение давления, МПа	Испытание признано (удовлетворительно/неудовлетворительно)
1.	Тепловая сеть от ТК-54а до входной тепловой пункты в ИТП	0,5	1,0	10	0	удовлетворительно
2.	Трубопроводы ИТП	0,5	1,0	10	0,02	удовлетворительно
3.	Теплообменники в системах отопления (А/В Laval CB 110)	0,5	1,0	5	0	удовлетворительно
4.	Теплообменники системы ГВС (Ридан НН 04)	0,7	1,0	10	0	удовлетворительно
5.	Калорифер	0,6	1,0	5	0	удовлетворительно
6.	Система отопления (панельная) Ритм-панель	0,5	1,0	5	0,01	удовлетворительно
7.	Система отопления (панельная) Ритм-панель	0,5	0,6	5	0,02	удовлетворительно
8.	Система отопления (панельная)	0,5	1,0	15	0,01	удовлетворительно

Представитель организации-потребителя тепловой энергии: Главный инженер ГП «Витебский бассейн» И.И. Петров
(подпись, печать, наименование должности)

Представитель организации-производителя работ: Мастер участка ООО «ВодаПлюс» П.П. Петров
(подпись, печать, наименование должности)

Представитель энергоснабжающей организации: Инженер ОАО «Тепловые сети» С.С. Сидоров
(подпись, печать, наименование должности)

*Длительность испытаний в соответствии с требованиями пунктов 11.6, 17.5 ТП 438-2023 Правила технической эксплуатации и эксплуатации тепловых сетей панельных систем

В таблице перечисляются все оборудование, подвергнутое гидравлическим испытаниям на данном объекте

Системы конвекторного отопления подвергаются гидравлическим испытаниям давлением 1 МПа в течении не менее 5 мин. Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если во время их проведения падение давления не превысило 0,02 МПа

Системы отопления с чугунными отопительными приборами подвергаются гидравлическим испытаниям давлением 1,25 рабочего, но не более 0,6 МПа, в течении не менее 5 мин. Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если во время их проведения падение давления не превысило 0,02 МПа

Обязательно указывается наименование объекта и его адрес

Гидравлические испытания тепловых сетей осуществляются давлением 1,25 рабочего, но не менее 0,2 МПа, в течении не менее 10 мин. Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если во время их проведения не произошло падения давления

Элеваторные узлы, калориферы и водоподогреватели систем отопления и горячего водоснабжения, а также трубопроводы их обвязки, подвергаются гидравлическим испытаниям давлением 1,25 рабочего, но не ниже 1 МПа, в течении не менее 5 мин. – при испытаниях водяных и паровых систем теплоснабжения и не менее 10 мин. – при испытаниях систем горячего водоснабжения. Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если во время их проведения падение давления не превысило 0,02 МПа

Системы панельного отопления подвергаются гидравлическим испытаниям давлением 1 МПа в течении не менее 15 мин. Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если во время их проведения падение давления не превысило 0,01 МПа

При выполнении работ собственными силами акт подписывает должностное лицо организации, руководившее проведением испытаний

При теплоснабжении от энергоснабжающей организации подписание акта представителем энергоснабжающей организации обязательно. При теплоснабжении от собственного теплоснабжателя акт подписывает должностное лицо организации, ответственное за эксплуатацию теплоснабжателя

АКТ
проведения промывки систем теплоснабжения

Гидравлическая промывка выполняется ежегодно после окончания отопительного периода. Не реже 1 раза в 4 года необходимо проводить гидропневматическую промывку, акты о проведении которой должны храниться и предъявляться до следующей гидропневматической промывки	г. Витебск (населенный пункт) " 16 " июня 20 25 г. Организация - потребитель тепловой энергии <u>Государственное предприятие «Витебский бассейн»</u> (наименование организации) провела <u>гидравлическую</u> промывку <u>ИТП, системы отопления,</u> (гидравлическую, гидропневматическую) (трубопроводов и оборудования тепловых пунктов, трубопроводов и calorиферов систем вентиляции, систем отопления) на объекте: <u>административное здание, г. Витебск, пр-т. Московский, д. 9</u> (наименование объекта (здания, цеха и т.п.), адрес его местонахождения) Промывка выполнена в соответствии с требованиями пункта 17.4 ТКП 458-2023 Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей. Представитель организации-потребителя тепловой энергии <u>Главный энергетик ГП «Витебский бассейн»</u> <u>В.В.Ветров</u> (должность, подпись, инициалы, фамилия) Представитель организации-производителя работ <u>Директор ООО «ВодаПлюс»</u> <u>3.3.Пирогов</u> (должность, подпись, инициалы, фамилия) Представитель энергоснабжающей организации <u>Инженер ОАО «Тепловые сети»</u> <u>С.С.Сидоров</u> (должность, подпись, инициалы, фамилия)	Перечисляются все системы, трубопроводы и оборудование, подвергшиеся промывке При выполнении работ собственными силами акт подписывает должностное лицо организации, руководившее их проведением При теплоснабжении от энергоснабжающей организации подписание акта представителем энергоснабжающей организации обязательно при ее наличии. При теплоснабжении от собственного теплоисточника акт подписывает должностное лицо организации, ответственное за эксплуатацию теплоисточника
---	--	--

Условиями готовности электроустановок жилищного фонда является, в том числе, наличие протоколов электрофизических измерений и испытаний электроустановок и электрооборудования. Дополнительно для потребителей тепловой энергии, имеющих электроприемники I категории (в том числе особой группы) по надежности электроснабжения, за исключением объектов потребителей с электроприемниками указанных категорий, перерыв электроснабжения которых не снижает надежность электроснабжения указанных потребителей – акты проверки работоспособности устройств автоматического ввода резерва и (или) автономных источников электроснабжения по рекомендуемой форме согласно приложению 6 ([скачать рекомендуемую форму акта проверки работоспособности устройств автоматического ввода резерва и \(или\) автономных источников электроснабжения Приложение 6](#)).

Пример заполнения акта проверки работоспособности устройств автоматического ввода резерва

Объект: здание бассейна, Государственное
(название объекта, наименование юридического лица,
предприятие «Витебский бассейн»
индивидуального предпринимателя)
Адрес: г.Витебск, ул. Мира, 34

«_____» _____ 20 ____ г.

А К Т

проверки работоспособности (опробования) АВР

Комиссия в составе:

главный энергетик Ветров В.В.
(должность, Ф.И.О.)
электромонтер Иванов И.И.
(должность, Ф.И.О.)

(должность, Ф.И.О.)

произвела проверку срабатывания (опробование) АВР 0,4 кВ,
(напряжение)
предназначенного для включения резервного питания насосной станции
от ДЭС-1 _____,
(назначение)

а также проверку работы схемы на соответствие принципиальной
исполнительной схеме, проектной схеме, схеме основных электрических
соединений электроустановки.

Проверка проведена: под напряжением и под нагрузкой
(под напряжением, под нагрузкой)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

1. Схема АВР сработала штатно и обеспечила время
(сработала/не сработала) (обеспечила/не обеспечила)
срабатывания согласно требованиям надежности электроснабжения – 0,3 сек.
2. АВР находится в исправном, работоспособном состоянии.

Комиссия:

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

На основании акта проверки готовности потребителя оформляется паспорт готовности потребителя к работе в осенне-зимний период по форме согласно приложению 8 ([скачать форму паспорта готовности приложение 8](#)).

ПАСПОРТ
готовности потребителя к работе в осенне-зимний период

Выдан Государственное предприятие «Витебский бассейн» г. Витебск,
(наименование организации, адрес)
ул. Мира, 34

на основании Правил подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения, а также акта проверки готовности потребителя к работе в осенне-зимний период от 22 июля 2025 г.
(дата) <*>

Руководитель организации
(уполномоченное им лицо) директор И.И. Иванов
(должность, подпись) (инициалы, фамилия)

Паспорт зарегистрирован в органе госэнергогазнадзора Витебское межрайонное отделение филиала Госэнергогазнадзора по Витебской области г. Витебск, ул. Ленина, 10А
(наименование, адрес)

«25» июля 2025 г. № 125

<*> Указывается дата подписания акта проверки готовности

Подписывает руководитель организации, а в его отсутствие – лицо, исполняющее обязанности, с предоставлением документов, подтверждающих полномочия (доверенность, приказ о возложении обязанностей и т.п.)

Заполняется при регистрации паспорта готовности в органе госэнергогазнадзора

Паспорт готовности потребителя подписывается руководителем организации или уполномоченным им должностным лицом организации, регистрируется в органе госэнергогазнадзора при наличии акта проверки готовности потребителя, подтверждающего готовность организации к работе в осенне-зимний период.

Регистрация паспорта готовности потребителя осуществляется органом госэнергогазнадзора на основании заявления организации в письменной (устной) форме с представлением паспорта готовности потребителя или в электронной форме через единый портал электронных услуг.

Решение о регистрации паспорта готовности потребителя или об отказе в его регистрации (об отказе в осуществлении административной процедуры) принимается в письменной либо электронной форме через единый портал электронных услуг (в случае подачи заявления в электронной форме через единый портал электронных услуг).

Регистрация паспорта готовности потребителя осуществляется на срок до даты завершения осенне-зимнего периода, но не более одиннадцати месяцев.

Паспорт готовности потребителя хранится в организации.

Копия паспорта готовности потребителя или его электронная копия (в случае регистрации паспорта готовности потребителя посредством единого портала электронных услуг) передается организациями, указанными в пункте 33 Правил, в энергоснабжающую организацию (при ее наличии), а по жилищному фонду, не находящемуся на обслуживании организаций, входящих в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства, – представляется в районную

(городскую) организацию, осуществляющую эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющую жилищно-коммунальные услуги, подчиненную местным исполнительным и распорядительным органам.

Не допускаются оформление и регистрация паспорта готовности потребителя после 30 сентября текущего года.